

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250008RECO02-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /
License holder:

GoodWe Technologies Co., Ltd.
No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou,
215011, China

Marca: / Trademark:

GOODWE

Dirección de fábrica: /
Factory location:

GoodWe (Guangde) Power Supply Technology Co., Ltd.
No. 208, Tongrui East Rd., Guangde Economic Development Zone,
Anhui Province, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor FV conectado a la red / Grid-Tied PV Inverter**

Modelos: / Models:

GW10K-MS-G40

GW8.5K-MS-G40

GW7.5K-MS-G40

Datos técnicos: /

Potencia nominal / Rated power

10 kW

8.5 kW

7.5 kW

Rated characteristics:

Tensión nominal / Rated voltage

230 V_{AC}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

V1.00.00

Número de fases / Number of phases

**Monofásico / Single-phase
(L/N/PE)**

**Transformador de aislamiento /
Isolation transformer**

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 25 de marzo de 2025. / This certificate is first issued on 25th March 2025.

Este certificado es válido hasta el 25 de marzo de 2030. / This certificate is valid until the 25th March 2030.

Madrid, 25 de marzo de 2025 / Madrid, 25th March 2025



María J. González Soria
Certificadora

